



VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. Predmet zákazky: „*Rekonštrukcia výťahov v havarijnom stave*“

2. Identifikácia verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona:

Názov: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Sídlo: Banisko 273/1, 977 01 Brezno
Zastúpená: Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ
IČO: 31908969
DIČ: 2021607687
IČ DPH: SK2021607687
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK13 1100 0000 0026 2177 8738
Zapísaná: register neziskových organizácií Okresného úradu Banská Bystrica pod reg. č.: OVVS/NO-14/2002
Internetová adresa: <http://nspbr.sk/web/>
Kontaktná osoba: Bc. Monika Gondová
Kontaktná adresa: Banisko 273/1, 977 01 Brezno
Telefón: +421 48 2820 418
Email: gondova@nspbr.sk

3. Typ zmluvy

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Návrh zmluvy bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača.

4. Miesto plnenia predmetu zákazky

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno

5. Podrobný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – rekonštrukcia troch výťahov v havarijnom stave.

Podrobný opis predmetu (kompletná špecifikácia predmetu zákazky) je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.

Obhliadka miesta:

Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky. Obhliadka bude organizovaná pre záujemcov samostatne. V prípade záujmu o obhliadku musí záujemca kontaktovať kontaktnú osobu verejného obstarávateľa. Termín obhliadky si verejný obstarávateľ so záujemcom dohodne osobitne. Účasť na obhliadke a termín obhliadky záujemca potvrdí spolu s uvedením svojich identifikačných údajov najneskôr 48 hodín pred určeným termínom obhliadky.

6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)



45000000-7 Stavebné práce

45111300-1 Demontážne práce

45215140-0 Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení

45215130-7 Stavebné práce na objektoch kliník

45223100-7 Montáž kovových konštrukcií

45313100-5 Inštalovanie výťahov

7. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky

Nie je možné ponuku rozdeliť.

8. Variantné riešenia

Variantné riešenia sa nepripúšťajú.

9. Podmienky účasti

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa:

1. Osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona:

Uchádzač musí preukázať, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Uchádzač je povinný preukázať splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona - **doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce**, ktoré zodpovedá predmetu zákazky.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Stanovené v súlade s platnou legislatívou.

2. Osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona:

Uchádzač musí preukázať, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač je povinný preukázať splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - **doloženým čestným vyhlásením**.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Stanovené v súlade s platnou legislatívou.

Splnenie podmienky účasti možno preukázať fotokópiou originálnych dokladov, pričom originály dokladov, nie staršie ako 3 mesiace alebo ich overené kópie preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnemu obstarávateľovi úspešný uchádzač najneskôr v deň podpisu zmluvy.

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. si vyhradzuje právo overiť pravdivosť údajov (doklady, ponuka) uchádzača.

V prípade, že uchádzač nepreukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 9 tejto výzvy, jeho ponuka nebude vyhodnocovaná podľa zverejneného kritéria.

10. Obsah ponuky

Požadujeme, aby ponuka uchádzača obsahovala nasledovné doklady a údaje:

- a) **Cenová ponuku** - na celý predmet zákazky vypracovanú na základe podrobného opisu predmetu zákazky uvedeného v bode 5 tejto výzvy a prílohy č. 2 **Návrh na plnenie kritéria**.

V cenovej ponuke je potrebné uviesť celkovú cenu zákazky bez DPH, výšku DPH, hodnotu DPH aj celkovú cenu zákazky vrátane DPH. Ceny sa uvádzajú v EUR.



Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní.

V prípade relevantnosti uchádzač uvedie a priloží prílohy vzťahujúce sa k Návrhu uchádzača na plnenie kritéria, napr. opis predmetu zákazky, technické parametre predmetu zákazky a pod.

- b) **Harmonogram prác** - na celý predmet zákazky vypracovaný na základe podrobného opisu predmetu zákazky uvedeného v bode 5 tejto výzvy.

Grafický Harmonogram prác musí zodpovedať osobitne nasledovným požiadavkám:

- i. špecifikovanie termínov vykonávania prác, t.j. dní, príp. hodín (resp. akceptované výluky),
- ii. práce budú realizované:
 - za plnej prevádzky polikliniky a nemocnice;
 - tak, aby predmet zákazky bol zhotovený resp. stavebné práce vykonané v lehote do 28. 02. 2021 odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy;
 - v čase od 6:00 do 21:00 hod. 7 dní v týždni vrátane víkendov a štátnych sviatkov;
 - s prihliadnutím na obmedzenia:
 - a) z titulu hlučnosti v súlade s platnou právnou úpravou, predovšetkým zákonom č. 355/2007. Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a jeho vykonávacími predpismi;
 - b) zo strany bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných právnych predpisov.

Harmonogram prác musí byť vyhotovený tak, aby umožňoval postupnú kompletizáciu predmetu zákazky vrátane vyhotovenia a dokončenia najneskôr v lehote plnenia uvedenej v bode 12 tejto výzvy.

Grafický Harmonogram prác musí obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti a nadväznosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác musí obsahovať stručný popis všetkých činností a prác, ich vzájomnú postupnosť a časovú nadväznosť.

- c) **Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce** - u právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia alebo doklad z verejne dostupných zdrojov).
- d) **Čestné vyhlásenie** - v zmysle prílohy č. 3 tejto výzvy. Uchádzač musí preukázať, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
- e) **Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov** - v zmysle prílohy č. 4 tejto výzvy.

11. Predpokladaná hodnota zákazky

132 050,00 Eur bez DPH

12. Lehota na plnenie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy

Začiatok lehoty na plnenie predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ protokolárne odovzdá stavenisko najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Lehota na dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 28. 02. 2021.

13. Jazyk ponuky



Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež v slovenskom jazyku.

14. Termín, miesto a spôsob predloženia ponúk

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: **10. 11. 2020 o 10:00 hod.**

Ponuku uchádzač doručí: e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 2 tejto výzvy alebo poštou, kuriérom, osobne na adresu sídla uvedenú v tom istom bode tejto výzvy. Ak ponuku predloží uchádzač osobne, poštou alebo kuriérom, predloží ju v uzavretom nepriehľadnom obale s uvedením názvu a sídla verejného obstarávateľa uvedenom v bode 2 tejto výzvy a názvu obchodného mena, sídla a miesta podnikania uchádzača.

V prípade predloženia ponuky v listinnej forme, obálku je potrebné označiť názvom: **„OBSTARÁVANIE – Rekonštrukcia výťahov v havarijnom stave - NEOTVÁRAŤ“!**

V prípade predloženia ponuky v elektronickej forme, do predmetu e-mailovej správy uveďte: **„Rekonštrukcia výťahov v havarijnom stave“!**

15. Lehota viazanosti ponúk

Do 30.11.2020.

16. Podmienky financovania

Predmet zákazky bude financovaný z poskytnutej dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na základe Zmluvy o poskytnutej dotácii z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, číslo zmluvy CEZ : ÚV SR 94/2020 v znení Dodatku č. 1/2020.

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. Platba za predmet zákazky bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na základe faktúr doručených úspešným uchádzačom na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 2 tejto výzvy.

Dodávateľ/Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry na základe skutočne vykonaných prác a dodávok, a to vždy po dokončení a riadnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí časti diela - daného zrekonštruovaného výťahu.

Vystavené faktúry musia byť doručené verejnemu obstarávateľovi bez zbytočného zdržania, najneskôr do 5 kalendárnych dní po ich vystavení. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich riadneho vystavenia.

17. Návrh zmluvy

Návrh zmluvy bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača.

18. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia celková cena s DPH v EUR.

19. Dôležité informácie

1. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietku v zmysle zákona.
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uskutočneniu stavebných úspešným uchádzačom.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak cena položiek alebo celej ponuky prekročia finančné možnosti rozpočtu, z ktorého majú byť hradené.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť v súlade s § 57 zákona.



5. Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.
6. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narušajúcu hospodársku súťaž.

20. Prílohy

Príloha č. 1: Podrobný opis predmetu zákazky

Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie

Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov

V Brezne, dňa 29. 10. 2020

.....
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ



Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk

Podrobný opis predmetu zákazky

1. Názov zákazky

Rekonštrukcia výťahov v havarijnom stave

2. Druh zákazky

Uskutočnenie stavebných prác

3. Kód CPV

45000000-7 Stavebné práce

45111300-1 Demontážne práce

45215140-0 Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení

45215130-7 Stavebné práce na objektoch kliník

45223100-7 Montáž kovových konštrukcií

45313100-5 Inštalovanie výťahov

4. Ohraničenie uskutočnenia stavebných prác

Uskutočnenie stavebných prác začína hlavným vypínačom vrátane. Obsahuje všetky diely, dodávky a práce, včítane pomocného materiálu, dopravy, včítane demontáže pôvodného výťahu a jeho častí, včítane všetkých stavebných prác a likvidácie všetkého vzniknutého odpadu, ktoré sú potrebné na uvedenie výťahu do prevádzky v zmysle Nariadenia vlády 235/2015 Z.z. a užívania diela.

Nepožaduje sa zmena vetrania šachty a strojovne.

Prístupový systém: V kabíne výťahu bude bezkontaktná čítačka kompatibilná pre súčasné karty MIFARE 13,56 MHZ. Čítačku a riadiaci systém vrátane montáže zabezpečí verení obstarávateľ. Dodávateľ/Zhotoviteľ výťahu pripraví umiestnenie čítačky, beznapäťový vstup na blokovanie tlačidiel, napájanie 230V na kabíne a voľné žily v ohybnom kábli pre prenos signálu RS485 do strojovne výťahu.

Verejný obstarávateľ poskytne počas prác: Revíziu hlavného prívodu každého výťahu, prístup k energiám, vode, WC, uzamykateľnú miestnosť min. 3x3m.

5. Výťah P3 - Poliklinika stred, stavba so súpis. č. 273 (Lôžkový)

Pôvodné riešenie

Výrobné číslo	Typ výťahu	Nosnosť (kg)	Výrobca	Rok výroby	Umiestnenie	Počet nástup. staníc
41736545	nákladný	500	Transporta Praha	1973	Poliklinika stred, stavba so súpis. č. 273, postavená na parcele C-KN č. 631/10, katastrálne územie Brezno, LV č. 1432, vlastníctvo: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.	9

Šachta výťah*

Strojovňa	Áno
Hlava šachty	3 910 mm
Zdvih	27 170mm
Priehľbeň	1 160 mm
Šírka šachty	2365 mm
Hĺbka šachty	2655 mm
Počet staníc	9
Prechodné stanice	Nie

*rozмеры, zvislosti a vyhotovenie šachty si je povinný preveriť osobne na svoju zodpovednosť predkladateľ ponuky

Požadované riešenie

Požadované predpisy a normy	Výťah vyhotovený úplne bez právnych väd. Požaduje sa najmä splnenie Nariadenia vlády 235/2015 Z.z., Nariadenia vlády 127/2016 Z.z., Nariadenia vlády 148/2016 Z.z., noriem STN EN 81-20, STN EN 81-50. Požaduje sa odolnosť a funkčnosť pri zaplavenej priehľbni
Kabína	Vyhotovenie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (Dvojité madlo po obvode, sklopné sedadlo, brailovo písmo, hlásenie staníc) Pri vstupe do kabíny, pod stropom, uzavretý germicídny žiarič použiteľný za prítomnosti ľudí. Parametre: napájanie: 230V/50Hz; Príkon: 30W/0,18A; krytie: IP20; životnosť zdroja UVC: cca 18000 hodín; zdroj UVC: 2x45 μW/sek/cm ² , 253,7 nm PHILIPS; množstvo ozónu: bezozónové; hlučnosť: 27,4 dB (ventilátor: 17,0 dB); rozмеры: 485x165x70 mm; farba: biela RAL 9003, alebo ekvivalenté parametre. Požaduje sa doklad o nulových emisiách UVC na mriežkach ventilátorov.
Kabína rozmer (š x h x v)	1500 x 2350 x 2180
Steny, strop kabíny	Nerez leštená
Ovládací panel v kabíne	Nerez leštená, polohová signalizácia Tlačidlo otvorenia/zatvorenia dverí Tlačidlo ventilátor Kľúč prednostnej jazdy Blokovanie RFID čipom
Podlaha kabíny	Protišmyková, sivá
Kabínové Dvere	Rozmer 1100/2000, automatické Nerez leštená
Šachtové Dvere	Rozmer 1100/2000 automatické Nerez leštená Požiarna odolnosť EW30
Privolávače nástupíšť	Nerez leštená, polohová signalizácia, privolávanie obojsmerné zberné
Pohon	Maximálny výkon 15kW



	Rýchlosť výťahu 1m/s Koleso na ručný posun kabíny oboma smermi, aby bolo možné vyslobodiť osoby aj pri vybavenom zachytávači Rošt stroja správne navrhnutý pre jestvujúce podmienky únosnosti podlahy
Núdzová komunikácia	Dodávateľ dodá GSM zariadenie pre núdzovú komunikáciu uviaznutých osôb v kabíne. (SIM kartu dodáva objednávateľ)
Riadenie	Frekvenčné riadenie pohonu V prípade výpadku prúdu automatický dojazd do stanice s otvorením dverí. Dojazd s vlastným záložným zdrojom. Po signáli z EPS výťah jazdí ako evakuačný a napájaný bude jestvujúcim dieselagregátom. Pri výpadku dieselagregátu sa tiež požaduje automatický dojazd do stanice.
Servis	K výťahu musia byť dodané úplné návody a prístupové systémy potrebné pre bežnú údržbu, revízie, odborné prehliadky a skúšky, v čítane špeciálneho náradia a príslušenstva

6. Výťah L2 - Lôžková časť stred, stavba so súpis. č. 2389 (Lôžkový, 7st.)

Pôvodné riešenie

Výrobné číslo	Typ výťahu	Nosnosť (kg)	Výrobca	Rok výroby	Umiestnenie	Počet nástup. staníc
41736547	lôžkový	500	Transporta Praha	1973	Lôžková časť stred, stavba so súpis. č. 2389, postavená na parcele C-KN č. 631/14, katastrálne územie Brezno, LV č. 1432, vlastníctvo: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.	7

Šachta výťahu*

Strojovňa	Áno
Hlava šachty	3770 mm
Zdvih	20850 mm
Priehľbeň	1 550 mm
Šírka šachty	2360
Hĺbka šachty	2670
Počet staníc	7
Prechodné stanice	Nie

*rozмеры a zvislosti šachty si je povinný preveriť osobne na svoju zodpovednosť predkladateľ ponuky

Požadované riešenie

Požadované predpisy a normy	Výťah vyhotovený úplne bez právnych väd. Požaduje sa najmä splnenie Nariadenia vlády 235/2015 Z.z., Nariadenia vlády 127/2016 Z.z., Nariadenia vlády 148/2016 Z.z., noriem STN EN 81-20, STN EN 81-50. Požaduje sa odolnosť a funkčnosť pri zaplavenej priehľbni
Kabína	Vyhotovenie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (Dvojité madlo po obvode, sklopné sedadlo, brailovo písmo, hlásenie staníc) Pri vstupe do kabíny, pod stropom, uzavretý germicídny žiarivý použitelný za prítomnosti ľudí. Parametre: napájanie: 230V/50Hz; Príkion: 30W/0,18A; krytie: IP20; životnosť zdroja UVC: cca 18000 hodín; zdroj UVC: 2x45 µW/sek/cm ² , 253,7 nm PHILIPS; množstvo ozónu: bezozónové; hlučnosť: 27,4 dB (ventilátor: 17,0 dB); rozmery: 485x165x70 mm; farba: biela RAL 9003, alebo ekvivalentné parametre. Požaduje sa doklad o nulových emisiách UVC na mriežkach ventilátorov.

Kabína rozmer (š x h x v)	1500 x 2350 x 2180
Steny, strop kabíny	Nerez leštená
Ovládací panel v kabíne	Nerez leštená, polohová signalizácia Tlačidlo otvorenia/zatvorenia dverí Tlačidlo ventilátor Kľúč prednostnej jazdy Blokovanie RFID čipom
Podlaha kabíny	Protišmyková, sivá
Kabínové Dvere	Rozmer 1100/2000, automatické Nerez leštená
Šachtové Dvere	Rozmer 1100/2000 automatické Nerez leštená Požiarna odolnosť EW30
Privolávače nástupíšť	Nerez leštená, polohová signalizácia, privolávanie obojsmerné zberné
Pohon	Maximálny výkon 15kW Rýchlosť výtahu 1m/s Koleso na ručný posun kabíny oboma smermi, aby bolo možné vyslobodiť osoby aj pri vybavenom zachytávači Rošt stroja správne navrhnutý pre jestvujúce podmienky únosnosti podlahy
Núdzová komunikácia	Dodávateľ dodá GSM zariadenie pre núdzovú komunikáciu uviaznutých osôb v kabíne. (SIM kartu dodáva objednávateľ)
Riadenie	Frekvenčné riadenie pohonu V prípade výpadku prúdu automatický dojazd do stanice s otvorením dverí. Výtah vykoná dojazd s vlastným záložným zdrojom. Po signáli z EPS výtah jazdí ako evakuačný a napájaný bude jestvujúcim dieselagregátom. Pri výpadku dieselagregátu sa tiež požaduje automatický dojazd do stanice.
Servis	K výtahu musia byť dodané úplné návody a prístupové systémy potrebné pre bežnú údržbu, revízie, odborné prehliadky a skúšky, v čítane špeciálneho náradia a príslušenstva

7. Výt'ah L1- Lôžková časť stred, stavba so súpis č. 2389 (osobný, 7st.)

Pôvodné riešenie

Vyr. č.	Typ výt'ahu	Nosnosť (kg)	Výrobca	Rok výroby	Umiestnenie	Počet nástup. staníc
41838409	osobný	320	Transporta Brno	1973	Lôžková časť stred, stavba so súpis. č. 2389, postavená na parcele C-KN č. 631/14, katastrálne územie Brezno, LV č. 1432, vlastníctvo: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.	7

Šachta výt'ahu*

Strojovňa	Áno
Hlava šachty	3050
Zdvih	20850
Priehľbeň	1 150
Šírka šachty	1440
Hĺbka šachty	1450
Počet staníc	7
Prechodné stanice	Nie

*rozмеры a zvislosti šachty si je povinný preveriť osobne na svoju zodpovednosť predkladateľ ponuky

Požadované riešenie

Požadované predpisy a normy	Výt'ah vyhotovený úplne bez právnych vád. Požaduje sa najmä splnenie Nariadenia vlády 235/2015 Z.z., Nariadenia vlády 127/2016 Z.z., Nariadenia vlády 148/2016 Z.z., noriem STN EN 81-20, STN EN 81-50.
Kabína	Vyhotovenie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (Dvojité madlo po obvode, sklopné sedadlo, brailovo písmo, hlásenie staníc) Pri vstupe do kabíny, pod stropom, uzavretý germicídny žiarič použiteľný za prítomnosti ľudí. Parametre: napájanie: 230V/50Hz; Príkion: 30W/0,18A; krytie: IP20; životnosť zdroja UVC: cca 18000 hodín; zdroj UVC: 2x45 µW/sek/cm ² , 253,7 nm PHILIPS; množstvo ozónu: bezozónové; hlučnosť: 27,4 dB (ventilátor: 17,0 dB); rozmery: 485x165x70 mm; farba: biela RAL 9003, alebo ekvivalenté parametre. Požaduje sa doklad o nulových emisiách UVC na mriežkach ventilátorov.
Kabína rozmer (š x h x v)	890x1100x2180



Steny, strop kabíny	Nerez leštená
Ovládací panel v kabíne	Nerez leštená, polohová signalizácia Tlačidlo otvorenia/zatvorenia dverí Tlačidlo ventilátor Kľúč prednostnej jazdy Blokovanie RFID čipom
Podlaha kabíny	Protišmyková, sivá
Kabínové Dvere	Rozmer 1100/2000, automatické Nerez leštená
Šachtové Dvere	Rozmer 1100/2000 automatické Nerez leštená Požiarna odolnosť EW30
Privolávače nástupíšť	Nerez leštená, polohová signalizácia, privolávanie obojsmerné zberné
Pohon	Maximálny výkon 5kW Rýchlosť výtahu 1m/s Koleso na ručný posun kabíny oboma smermi, aby bolo možné vyslobodiť osoby aj pri vybavenom zachytávači Rošt stroja správne navrhnutý pre jestvujúce podmienky únosnosti podlahy
Núdzová komunikácia	Dodávateľ dodá GSM zariadenie pre núdzovú komunikáciu uviaznutých osôb v kabíne. (SIM kartu dodáva objednávateľ)
Riadenie	Frekvenčné riadenie pohonu V prípade výpadku prúdu automatický dojazd do stanice s otvorením dverí. Napájanie vlastným zdrojom.
Servis	K výtahu musia byť dodané úplné návody a prístupové systémy potrebné pre bežnú údržbu, revízie, odborné prehliadky a skúšky, v čítane špeciálneho náradia a príslušenstva



Položkový rozpočet s Výkazom výmer v el. forme je zverejnený osobitne

Uchádzač je povinný vyplniť/oceniť všetky položky v nezmenenom poradí. Pokiaľ uchádzač neocení niektorú z položiek, bude zaviazaný uskutočniť predmet zákazky so všetkými požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými pod položkami v rozpočte za cenu, ktorú uvedie ako celkovú cenu predmetu zákazky, bez ohľadu na to, že nedošlo k oceneniu niektorých položiek v rozpočte.

Uchádzač je povinný uviesť presnú a zrozumiteľnú špecifikáciu/popis jednotlivých položiek rozpočtu - uvedenie konkrétnej značky, výrobcu, typového označenia, druhu a pod. (napr. katalógový list, technický list, technický opis a pod.) na základe čoho sa jasne preukáže splnenie požadovaných technických (funkčných a výkonnostných parametrov) na predmet zákazky.



Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk

Návrh na plnenie kritéria

Verejný obstarávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukcia výt'ahov v havarijnom stave“

Názov alebo obchodné meno uchádzača:

[doplň uchádzač]

Sídlo/Miesto podnikania: [doplň uchádzač]

Štatutárny zástupca: [doplň uchádzač]

IČO: [doplň uchádzač]

DIČ: [doplň uchádzač]

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena s DPH v EUR.

Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk:

P. č.	Názov diela
1.	Rekonštrukcia výt'ahov v havarijnom stave
	Celková cena bez DPH v EUR [doplň uchádzač]
	Sadzba DPH v % [doplň uchádzač]
	Výška DPH v EUR [doplň uchádzač]
	Celková cena s DPH v EUR [doplň uchádzač]

V cene sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa/zhotoviteľa stavebných prác, ktoré sú s realizáciou zákazky spojené. Cena za celý predmet zákazky je tvorená súčtom všetkých položiek Rozpočtu s Výkazom výmer stavby „Rekonštrukcia výt'ahov v havarijnom stave“.

V [doplň miesto], dňa: [doplň dátum]

.....
[doplň meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby]



Príloha č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk

Čestné vyhlásenie

[doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „súťaž“) vyhlásenej verejným obstarávateľom Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno (ďalej len „verejný obstarávateľ“) na obstaranie predmetu zákazky „**Rekonštrukcia výtťahov v havarijnom stave**“ (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk, týmto

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]

[doplniť podpis]



Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov

[doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „súťaž“) vyhlásenej verejným obstarávateľom Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno (ďalej len „verejný obstarávateľ“) na obstaranie predmetu zákazky „**Rekonštrukcia výtťahov v havarijnom stave**“ (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk, týmto

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]

[doplniť podpis]